



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому
городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной
деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 51,
E-mail: novoaleks77@26.mchs.gov.ru, тел. 8 (86544) 67-3-47

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(800)707-95-66

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-011-2022/0155пр / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 16 "Золотой Ключик" ИНН 2611700049

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-011-2022/0155пр от «30» сентября 2022 года в период

с: « 13 » октября 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 13 » октября 20 22 г. 12 час. 00 мин.

с: « 14 » октября 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 14 » октября 20 22 г. 11 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, М.Б. Парфеновым

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: законный представитель юридического лица Бабаевская Светлана Викторовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Внести информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объекта, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	15.10.2023 г.	
2	Внести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	15.10.2023 г.	
3	Обеспечить защиту от ложных срабатываний	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима».	15.10.2023 г.	
4	Обеспечить наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта	Статья 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 56 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	15.10.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
5	Обеспечить категорирование в помещении пищеблока, гладильной и прачечной по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны	глава 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения пищеблока, гладильной с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны. Пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», СП. 4.13130.2013 п. 5.1.2.	15.10.2023 г.	
6	В помещении группы оборудовать светильник плафоном	Пункт 35 «в» постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	15.10.2023 г.	
7	Отделить помещение пищеблока, находящееся на первом этаже, (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1), электрощитовую и прачечную от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.10.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ «Д/с № 16» «Золотой Ключик»

Бабаевская С.В.

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

« 14 » октября 20 22 г.

Дознаватель ОНД и ПР

по Новоалександровскому городскому округу

и Красногвардейскому муниципальному округу

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

М.Б. Парфенов

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

« 14 » октября 20 22 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.